

Znak sprawy: PIK.271.12.2019

## -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Widokowej (118198R) w km 0+021 ÷ 0+689 w Lesku”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### Pytanie z dnia 08.11.2019 r.

#### *Pytanie 1*

*Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr 26 - wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 411,6 t. - przetarg przebudowa ulicy Widokowej w Lesku.*

*podany obmiar  $168 * 2,45$  czy to jest  $168 \text{ m}^2$  i  $2,45$  to jest ilość  $\text{t}/\text{m}^2$*

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć 411,6 t mieszanki mineralno-asfaltowej niezbędnej do wyprofilowania istniejącej nawierzchni jezdni przed położeniem warstwy wiążącej ( $168 \text{ m}^3 * \text{współczynnik przeliczeniowy } 2,45 \text{ t}/\text{m}^3 = 411,6 \text{ t}$ ).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA  
  
Lukasz Woźniczak  
Z-CA BURMISTRZA

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)