

**Do Wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

Do zamieszczenia na stronie internetowej

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wodociągu i Stacji Uzdatniania Wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: W związku z zapisem projektowym „Do prawidłowego procesu flokulacji i zagęszczania zawiesin z popłuczyn przewiduje się wykonanie stacji dozowania polielektrolitu lub koagulanta (wybór środka odbędzie się na etapie rozruchu) którą zlokalizowano w osobnym pomieszczeniu” prosimy o określenie w zakresie jakiej strony będzie dokonanie wyboru środka. Jeżeli będzie to leżało w zakresie obowiązków Wykonawcy prosimy o podanie parametrów jakościowych wody jakie należy osiągnąć po separatorze lamelowym (mętność, zawiesina ogólna, żelazo, mangan, barwa rzeczywista, pH, inne określa je projektant).

Odpowiedź: W gestii Wykonawcy jest dobór środka wspomagającego flokulację i zagęszczanie zawiesin z popłuczyn, który zapewni przy zawracaniu oczyszczonych popłuczyn jakość wody uzdatnionej zgodną z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie układu technologicznego, który zapewni bezawaryjną ciągłość pracy obiektu z zagwarantowaniem uzyskania jakości i ilości wody wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń prototypowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA

mgr Barbara Krasulak
Z-CA BURMISTRZA