

Projekt pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślika, Lesko, Rymanów”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lesko, dnia 04.07.2018 r.

Znak sprawy: PFIIGK.271.5.2018

**GMINA LESKO**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Lesko, Jaślika i Rymanów”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie z dnia 02.07.2018 r.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ – Dokumentacją techniczną instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04kWp (opis przedmiotu zamówienia), strona nr 8 tabela wymagań dla inwertera 1 fazowego dla instalacji PV2 oraz PV2+G, Zamawiający wymaga zastosowanie falownika spełniającego warunek zawartości zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej  $\leq 3\%$   
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera spełniającego wymagania przedmiotowej w tym zakresie normy IEC/EN 61000-3-2, mówiącej o spełnieniu przez falowniki jednofazowe wymagań dla wartości zawartości zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej równych lub mniejszych 4%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera spełniającego wymagania normy IEC/EN 61000-3-2 lub równoważnej, mówiącej o spełnieniu przez falowniki jednofazowe wymagań dla zawartości zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej równych lub mniejszych 4%. Zamieszczona pierwotnie wartość była omyłką pisarską.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Barbara Jankiewicz